

## Veröffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion

Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die genehmigungspflichtig nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz sind, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch.

Umweltinspektionen sind die behördlichen Überwachungsmaßnahmen, die -insbesondere durch Vor-Ort-Besichtigungen- dem Ziel dienen, die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen festgelegten einschlägigen Umwelanforderungen zu überprüfen und die Auswirkungen der kontrollierten Anlagen auf die Umwelt zu überwachen.

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammengefasst und veröffentlicht.

---

12.10.2022

### Betreiber:

Rustige Mast KG

### Standort:

Zum Sommerhof 1, 59609 Anröchte-Altengeseke

### Anlagenbezeichnung:

Hähnchenmastanlage mit insgesamt 83.900 Masthähnchenplätzen

### Datum der Umweltinspektion:

25.08.2022

### Angemeldete oder unangemeldete Umweltinspektion:

angemeldet

### Zuständige Überwachungsbehörde:

Kreis Soest, Abteilung Bauen und **Immissionsschutz**, Hoher Weg 1-3, 59494 Soest

### Beteiligte Behörden:

Wasserwirtschaft Kreis Soest

### Umfang der Umweltinspektion:

Medienübergreifende Überwachung durch Begehung der Anlage

## Grundlage der Umweltinspektion:

Baugenehmigungsbescheide, BImSchG-Genehmigungsbescheide, Umweltinspektionsberichte

## Ergebnis der Umweltinspektion:

Geringfügige Mängel

[Geringfügige Mängel sind festgestellte Mängel gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]

## Beschreibung des Mangels / der Mängel:

1. Das Betriebsbuch über den Reinigungswasserbehälter (mit Dichtheitsprüfung nach DIN 11622) lag nicht vor.
2. Der Reinigungswasserbehälter ist ohne Abfüllplatz und Gefälle zum Behälter errichtet.

## Veranlasste Maßnahmen:

1. Zur Nachreichung der Dichtheitsprüfung nach DIN 11622 wurde eine Frist gesetzt.
2. Es wurde eine Frist gesetzt, um den Abfüllplatz ordnungsgemäß herzurichten.

zu 1: Die Dichtheitsprüfung wurde am 14.09.2022 nachgereicht.

---

## Mängelf Definitionen:

### Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

### Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

### Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Eventuell ist eine Stilllegung oder Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.